

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश

संयुक्त सचिव (उड़नदस्ता), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीत पत्र सं०-5112 (S)We दिनांक-04.06.2025 से दिनांक-03.04.2025 को उड़नदस्ता जाँच मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराई गयी। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत रा०उ०प० संख्या-107 बनमनखी हृदय नगर से खजूरी स्टेट हाइवे, रानीगंज पथ भाया रसाढ़ सतबेर परयारी पथ के 5th कि०मी० में कराये गये WMM कार्य में प्रयुक्त Aggregate का EI+FI मान 45.18% प्रतिवेदित है, जो विभागीय मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अनुमान्य अधिकतम सीमा 40% से अधिक है तथा 6th कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete का Average Equivalent Cube Strength प्रावधान (305.916 Kg/cm²) से काफी कम 212.76 Kg/cm² पाये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त अनियमितता हेतु संवेदक M/S Ram Sakhi Enterprises Pvt Ltd, (निबंधन सं०- 1210023 श्रेणी-01) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका-11 क (ii) के तहत काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक-4033(E)We, दिनांक-24.06.2026 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-101 दिनांक-26.09.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। जिसमें उड़नदस्ता प्रमंडल सं०-4 के प्रारंभिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-345(E)We, दिनांक-17.01.2026 से माँगी गई दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिस क्रम में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक-RAM0041 दिनांक-06.02.2026 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसे समीक्षोपरान्त तथ्यपरक एवं स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत रा०उ०प० संख्या-107 बनमनखी हृदय नगर से खजूरी स्टेट हाइवे, रानीगंज पथ भाया रसाढ़ सतबेर परयारी पथ के 5th कि०मी० में कराये गये WMM कार्य में प्रयुक्त Aggregate का EI+FI मान 45.18% प्रतिवेदित है, जो विभागीय मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट अनुमान्य अधिकतम सीमा 40% से अधिक है तथा 6th कि०मी० में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete का Average Equivalent Cube Strength प्रावधान (305.916 Kg/cm²) से काफी कम 212.76 Kg/cm² पाये जाने के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं०-154 सहपठित ज्ञापांक-5403 (S) दिनांक-18.06.2015 की कंडिका-8 (1) (c) के प्रावधानों के तहत संवेदक M/S Ram Sakhi Enterprises Pvt Ltd, (निबंधन सं०-1210023 श्रेणी-01) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

क०प०उ०

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक- प्र०-7/कार्रवाई-05-21/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- संवेदक M/S Ram Sakhi Enterprises Pvt Ltd, At- Professor Colony, Rambagh, Near Millia Convent School, Purnia, Bihar, Pin-854301, E-mail- ramsakhietender@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-21/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक रवारथ्य अभियंत्रण विभाग/रूतर्ता विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-21/2025-

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-21/2025- 2335 (E)

/पटना, दिनांक... 08/04/2026

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन)।

Ami
08-04-26