

श्री जनक सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त प्रतिहस्ताक्षरित
याचिका संख्या-249/26 का उत्तर प्रतिवेदन

याचिका	उत्तर प्रतिवेदन
<p>हम सारण जिला अन्तर्गत तरैया विधानसभा के निवासी प्रार्थना करते है कि सारण जिला अन्तर्गत तरैया प्रखण्ड के हसनपुर बनिया से सगुनी रिंग बांध का कार्य, प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, मिट्टीकरण का कार्य में बालू मात्रा अधिक दिख रही है, जिसके कारण रिंग बांध अधिक दिनों तक नहीं टिक पायेगा। ऐसा कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है।</p> <p>अतः याचिका के माध्यम से सरकार से याचना करते है कि उपरोक्त रिंग बांध के निर्माण में हो रही कमियों की जाँच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण रिंग बांध का निर्माण कराने की कृपा की जाय।</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अन्तर्गत तरैया प्रखण्ड के हसनपुर बनिया से सगुनी के बीच 8.330 किलोमीटर की लंबाई में रिंग बाँध का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें मिट्टी भराई का कार्य, संलग्न अभियंताओं के सतत् पर्यवेक्षण में प्राक्कलन के अनुरूप कराया गया है। साथ ही, उक्त कार्य की रैण्डम जाँच विभागीय गुण नियंत्रण संगठन द्वारा अक्रमतः चयनित स्थलों से पूरे कार्यान्वयन अवधि के दौरान समय-समय पर की गयी है तथा कार्य में प्रयुक्त मिट्टी का जाँचफल मानक के अनुरूप है। फिर भी विभागीय पत्रांक-2150 दिनांक-22.05.2026 से मुख्य अभियंता, गोपालगंज को कार्य की जाँच हेतु निदेशित किया गया है।</p>

PTO

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0या0(गो0)-07-07/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-494 दिनांक-18.04.2026 के प्रसंग में याचिका सं0-249/26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0या0(गो0)-07-07/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0या0(गो0)-07-07/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0या0(गो0)-07-07/2026-

2487

पटना, दिनांक-

05/06/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)
5.6.26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

05.06.26