बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पीत पत्र सं०–5941 (S)We दिनांक–04.07.2025 से संवेदक M/s Royal Engineer's, Prop-Chandra Kishore Shahi, At-Gayatri Mandir Road, Akharaghath, Nazirpur, Po-Shekhpura, Muzaffarpur, Bihar (निबंधन सं० 1200030 श्रेणी–01) को पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत हथौड़ी कोठी PWD रोड तक में कराये गये Cement Concrete Pavement कार्य में प्रयुक्त Cement Concrete Pavement का Compresive Strength प्रावधान (305.916 kg/cm^2) से कम 190.66 kg/cm^2 पाये जाने के लिए विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक–5570(E)We, दिनांक–21.08.2025, के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में संवेदक के द्वारा उनके पत्रांक–शून्य दिनांक–03.09.2025 से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें संवेदक द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन के साथ–साथ विभागीय मार्गदर्शिका की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तद्क्रम में विभागीय पत्रांक–6729(E)We, दिनांक–27.09.2025 द्वारा संवेदक को कतिपय दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिसके आलोक में संवेदक द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–20.10.2025 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के संबंध में विभागीय पत्रांक–543(E)We, दिनांक–22.01.2026 एवं पत्रांक–2157(E) दिनांक–25.03.2026 द्वारा TTRI से मंतव्य प्रतिवेदन की माँग की गई, जिसके आलोक में TTRI के पत्रांक–197 अनु० दिनांक–01.04.2026 उपलब्ध कराया गया, जिसमें अंकित किया गया कि "विभागीय मार्गदर्शिका एवं MoRTH के प्रावधानों के अनुरूप विषयांकित पथ से संग्रहित PQC (M30) के नमूनों का जाँचफल निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता है। तदनुसार सम्यक विचारोपरान्त संवेदक का स्पष्टीकरण तथ्यपरक नहीं पाया गया।" तदक्रम में संवेदक M/s Royal Engineer's को विभागीय आदेश सं०–3107(E) दिनांक–11.05.2026 से 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

संवेदक M/s Royal Engineer's द्वारा दिनांक–15.07.2026 को समर्पित अभ्यावेदन के माध्यम से उक्त पथ में कराये गये कार्य के PQC के Compressive Strength की पुनः जाँच कराने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही कालीकरण आदेश पर विचारण हेतु दिनांक–20.05.2026 को अभ्यावेदन भी समर्पित किया गया।

उक्त अभ्यावेदन पर विचारण हेतु दिनांक–21.07.2026 एवं 25.08.2026 को सुनवाई आहुत की गई। इसी बीच निदेशानुसार उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–4611 (S)We दिनांक–10.07.2026 से उक्त पथ के Cement Concrete Pavement का Compresive Strength प्रावधान एवं टॉलरेन्स लिमिट की जाँच निकटतम सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय यथा–दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा से कराने हेतु मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया गया। उक्त निदेश के अनुपालन में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ

निर्माण निगम, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2656 अनु० दिनांक– 31.08.2026 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार विवादित पथ में कराये गये PQC का Average Compresive Strength 213.91 kg/cm^2 है, जो MoRTH Clause 903.5.2.2 के आलोक में अपेक्षित Compresive Strength 207.95 kg/cm^2 से अधिक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर M/s Royal Engineer's, Prop-Chandra Kishore Shahi, At- Gayatri Mandir Road, Akharaghath, Nazirpur, Po-Shekhpura, Muzaffarpur, Bihar (निबंधन सं०–1200030 श्रेणी–01) (PAN No.-ANVPS8730R) को विभागीय आदेश ज्ञापांक–3107(E) दिनांक–11.05.2026 से किए गए कालीकरण से मुक्त किया जाता है।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक– प्र०–7/कार्रवाई–05–31/2025– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– संवेदक M/s Royal Engineer's, Prop-Chandra Kishore Shahi, At-Gayatri Mandir Road, Akharaghath, Nazirpur, Po-Shekhpura, Muzaffarpur, Bihar, Pin-842002, E-mail ID-adityaprakash625@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक– प्र०– 7/कार्रवाई–05–31/2025– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक– प्र०– 7/कार्रवाई–05–31/2025– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपमान सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

कार्यालय

ज्ञापांक – प्र०– 1 / कार्रवाई–05–31 / 2025– 3075 (E) /पटना, दिनांक 6/10/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)