बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–12वि0–192/2024 1566

प्रेषक,

दया शंकर प्रसाद,
मुख्य अभियंता (रूपांकण)।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 09/10/2026

विषयः–विभिन्न विभागों एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों से प्राप्त डिबार आदेश/निबंधन रद्द करने/कालीकृत करने/मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंगः–कार्यपालक अभियंता के कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर के कार्यालय आदेश संख्या–76 सहपठित–ज्ञापांक–2528 दि0–06.09.26, जल संसाधन विभाग के आदेश ज्ञापांक–3461 दि0–22.06.2026, आदेश ज्ञापांक–4446 दि0–31.07.2026, ग्रामीण कार्य विभाग, के आदेश ज्ञापांक 10360 दि0 05.08.2026, आदेश ज्ञापांक 10409 दि0 06.08.2026, आदेश ज्ञापांक 10361 दि0 05.08.2026, बिहार राज्य शैक्षणिक आधार भूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, के आदेश ज्ञापांक–147 दि0 12.08.26।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय आदेश/पत्र, जो विभाग को प्राप्त है, की छायाप्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन

(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पत्रांक–12वि0–192/2024– 1566 दिनांक= 09/10/2026

प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

पत्रांक–12वि0–192/2024– 1566 दिनांक– 09/10/2026

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं निदेश है कि विभागीय साईट पर Upload करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनु0–यथोपरि।

(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Letter-dBH

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ई-मेल :-eephed_bgp_west@yahoo.in दूरभाष–0641.2400007

बिहार सरकार

कार्यालय आदेश संख्या–76 /भागलपुर, दिनांक–06 / 09 /2026 ई0.

संवेदक M. Jindal Associates (Sole Proprietorship), CF-126, I Floor, Chandani Chowk Market, Frazer Road, Patna, Bihar-800001 को एकरारनामा संख्या– SBD-05/2024–25, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना 'हर घर नल का जल' अंतर्गत गुणवत्ता प्रभावित छूटे हुए टोलों/ बसावटों में पाईप जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण एवं पाँच वर्षों के लिए रख–रखाव एवं परिचालन कार्य, प्रखण्ड–नाथनगर, पंचायत–गौराचौकी, वार्ड संख्या–10A, 11A, 14, पंचायत–नूरपुर, वार्ड संख्या–10A, 13A, 17A, पंचायत–कजरैली, वार्ड संख्या–16A तथा एकरारनामा संख्या– SBD-04/2025–26, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना 'हर घर नल का जल' अंतर्गत गुणवत्ता प्रभावित छूटे हुए टोलों/ बसावटों में पाईप जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण एवं पाँच वर्षों के लिए रख–रखाव एवं परिचालन कार्य, प्रखण्ड–जगदीशपुर, पंचायत–बैजानी, वार्ड संख्या–1A, 3A, 11A, पंचायत–बलुआचक पुरैनी, वार्ड संख्या–1A, 2A, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5A, 6A, 6B, 7A, 7B, 9A, पंचायत–गयानीपुर देशरी, वार्ड संख्या–6A, 7A, 7B, 11A, 12, 8A, पंचायत–चाँदपुर, वार्ड संख्या–1A, 3A, 5A, 8A, 9A, 13A, 15A, 7A, 10A, पंचायत–इगामपुर, वार्ड संख्या–4A, 13A, 13B, पंचायत–जगदीशपुर, वार्ड संख्या–4A, 5A, 6A, 9A, 11A, 12A, 13A, पंचायत–जमनी, वार्ड संख्या–1A, 6A, 8A, 11A, पंचायत–खिरीबाँध, वार्ड संख्या–5A, 6A, 6B, 11A, पंचायत–पुरैनी टोला सोनूचक, वार्ड संख्या–1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 5A, 7A, 7B, 10A, 10B, 10C, 10D, पंचायत–शाहजंगी, वार्ड संख्या–2A, 2B, 5A, 14A, पंचायत–सैनो, वार्ड संख्या–1A, 1B, 2A, 6A, 9A, 10A, पंचायत–सन्हौली, वार्ड संख्या–1A, 3A, 5A, 7A, 4A, 8A एवं 13C, TOTAL SCHEME- 80 NOS. आवंटित है।

एकरारनामा संख्या–SBD-05/2024–25 अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों का संवेदक के स्तर से निष्पादनार्थ उन्हें कई बार मौखिक, दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से यथा इस कार्यालय के पत्रांक–1803, दिनांक–02.07.2026, पत्रांक–2277, दिनांक–08.08.2026, पत्रांक–2016, दिनांक–20.07.2026, 2488, दिनांक–02.09.2026 तथा सहायक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, सुलतानगंज के कार्यालय पत्रांक–360, दिनांक–17.07.2026 द्वारा भी जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण में निरीक्षण के दौरान पाये गये त्रुटि एवं लंबित CGRC शिकायतों के निवारण हेतु निदेशित किये जाने के पश्चात् भी एजेंसी द्वारा कोई अभिरुचि नहीं ली गई।

एकरारनामा संख्या–SBD-04/2025–26 अंतर्गत कुल–80 अदद उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण कार्य किया जाना था, परंतु संवेदक के स्तर शेष 03 अदद उच्च प्रवाही नलकूप निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब किये जाने तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वियत योजनाओं के संबंध में CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों का संवेदक के स्तर से निष्पादनार्थ उन्हें कई बार मौखिक, दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से यथा इस कार्यालय के पत्रांक–1195, दिनांक–03.05.2026, पत्रांक–1825, दिनांक–04.07.2026, ज्ञापांक–2269, दिनांक–07.08.2026 एवं 2478, दिनांक–01.09.2026 तथा सहायक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल, सं0–03, भागलपुर के कार्यालय पत्रांक–264, दिनांक–02.07.2026, 393, दिनांक–03.08.2026, 417, दिनांक–22.08.2026, 429, दिनांक–28.08.2026 द्वारा शेष 03 अदद उच्च प्रवाही नलकूप निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा लंबित CGRC शिकायतों के निवारण हेतु निदेशित किये जाने के पश्चात् भी संवेदक द्वारा कोई अभिरुचि नहीं ली गई। संवेदक के स्तर से विभागीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही के कारण CGRC एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त शिकायत, एक लम्बी अवधि से लंबित है।

संवेदक को 03 अदद शेष उच्च प्रवाही नलकूप का कार्य तथा CGRC से प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन का समय कार्य नही करने/ निष्पादन नहीं किये जाने के कारण शिकायतकर्ता जनप्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा निराशा व्यक्त की जाती रही है एवं उनके विरोध का सामना करना पड़ा है। लंबित CGRC शिकायत निम्न प्रकार है–

Scanned with OKEN Scanner

284

एकरारनामा संख्या– SBD-05/2024–25 अन्तर्गत क्रियान्वित योजना से संबंधित CGRC Portal पर प्राप्त शिकायत

क्र0 सं0	CGRC Complaint No	प्रखण्ड	वार्ड	पंचायत	शिकायतकर्त्ता का नाम/ मोबाईल नं0		संबंधित शिकायत	Complaint Date
1	DCC02071100 1108260922	NATHNAGAR	14	GOURA CHOKI	suman devi	9264271589	Water is not coming through stand post	11-08-26
2	P0208230022 0826114655	NATHNAGAR	10	NOOR PUR	VINAY YADAV	7858059603	Motor burn	22-08-26
3	H0216230022 0826115817	NATHNAGAR	10	NOOR PUR	SHIVAM YADAV	9508536471	Water Connection not provided as main pipeline exists near to complainant's house	22-08-26
4	E0207232818 0726133604	NATHNAGAR	10	NOOR PUR	Ajay Kumar	9931654513	Water is not coming through stand post	18-07-26
5	D0207230011 06261754	NATHNAGAR	10	NOOR PUR	Manoj Kumar	9939827610	Water is not coming through stand post	11-06-26
6	P0210230022 0826115424	NATHNAGAR	10	NOOR PUR	MIRA JHA	8298863660	Water connection not provided as no main pipeline near the complainant's house	22-08-26

एकरारनामा संख्या– SBD-04/2025–26 अन्तर्गत क्रियान्वित योजना से संबंधित CGRC Portal पर प्राप्त शिकायत

क्र0 सं0	CGRC Complaint No	प्रखण्ड	वार्ड	पंचायत	शिकायतकर्त्ता का नाम/ मोबाईल नं0		संबंधित शिकायत	Complaint Date
1	DCC02076900 1506261422	JAGDISHPUR	1	BAIJANI	MANOJ K YADAV	7970643292	Water is not coming through stand post	15-06-26
2	DCC04178000 0308261350	JAGDISHPUR	1	PURAINI TOLA SONU CHAK	Sandeep Kumar Singh	9627908960	Pump operator salary related	03-08-26
3	DCC02078200 1208261210	JAGDISHPUR	13	SANHAULI	MITHUN KUMAR	8271134238	Water is not coming through stand post	12-08-26
4	H0216825601 0726183355	JAGDISHPUR	13	SANHAULI	Vighyan Shankar Choudhary	8540025125	Water Connection not provided as main pipeline exists near to complainant's house	01-07-26

अतः सहायक अभियंता, लोक स्वस्थ्य अवर प्रमंडल, सुलतानगंज के पत्रांक–456, दिनांक–05.09.2026 तथा सहायक अभियंता, लोक स्वस्थ्य अवर प्रमंडल, संख्या–03, भागलपुर के पत्रांक–437, दिनांक–05.09.2026 के आलोक में संवेदक द्वारा एकरारनामा के शर्तों के निष्पादन में चूक के लिए सम्यक विचारोपरान्त एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका II (क) की उप कंडिका तथा समान्य निदेश की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में संवेदक, Jindal Associates (Sole Proprietorship), CF-126, 1 Floor, Chandani Chowk Market, Frazer Road, Patna, Bihar-800001, (SBD/सूचीबद्धता सं0–180520200235) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

इसके पश्चात् भी यदि संवेदक के स्तर से एक सप्ताह के अन्दर, शेष 03 अदद उच्च प्रवाही नलकूप का कार्य तथा दोनों एकरारनामा में CGRC से प्राप्त लंबित शिकायतों का निष्पादन एवं योजनाओं के निरीक्षण में पाये गये त्रुटि का निवारणोंपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो संवेदक के उक्त एकरारनामा को विखंडित कर, जमा जमानत की राशि राज्यसात कर ली जाएगी, जिसके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेवार होगें एवं भविष्य में इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

06/9/26

कार्यपालक अभियंता,
06/09/26

ज्ञापांक :– 2628 /भागलपुर, दिनांक– 06 / 09 /2026 ई0.

प्रतिलिपि–संवेदक, Jindal Associates (Sole Proprietorship), CF-126, 1 Floor, Chandani Chowk Market, Frazer Road, Patna, Bihar-800001, सूचीवद्धता सं0–180520200235 को सूचनार्थ पेषित।

06/9/26

कार्यपालक अभियंता,
06/09/26

ज्ञापांक :– 2528 /भागलपुर, दिनांक– 06 / 09 /2026 ई0.

प्रतिलिपि:– सहायक अभियंता, लोक स्वस्थ्य अवर प्रमंडल, सुलतानगंज को उनके पत्रांक–456, दिनांक–05.09.2026 तथा सहायक अभियंता, लोक स्वस्थ्य अवर प्रमंडल, संख्या–03, भागलपुर को पत्रांक–437, दिनांक–05.09.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/9/26

कार्यपालक अभियंता,
06/09/26

Scanned with OKEN Scanner

(223)

ज्ञापांक :–2528 /भागलपुर, दिनांक–06 / 09 /2026 ई0.
प्रतिलिपिः– ग्रामीण कार्य विभाग (प्रमंडल–पश्चिम/पूर्वी), भागलपुर/भवन निर्माण विभाग, भागलपुर/योजना एवं विकास विभाग, भागलपुर/नगर विकास एवं आवास विभाग, भागलपुर/लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/पथ निर्माण विभाग, भागलपुर/बुडको, भागलपुर/LAEO, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
06/09/26

ज्ञापांक :–2528 /भागलपुर, दिनांक–06 / 09 /2026 ई0.
प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
06/09/26

ज्ञापांक :–2528 /भागलपुर, दिनांक–06 / 09 /2026 ई0.
प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार/अनुश्रवण) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर सूचनार्थ एवं समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
06/09/26

ज्ञापांक :–2528 /भागलपुर, दिनांक–06 / 09 /2026 ई0.
प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, (का0 प्र0) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
06/09/26

ज्ञापांक :–2528 /भागलपुर, दिनांक–06 / 09 /2026 ई0.
प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, (मुख्यालय) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
06/09/26

Scanned with OKEN Scanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमंण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ई–मेल :–eephed_bgp_west@yahoo.in दूरभाष– 0641- 3097

पत्रांक 2016 / भागलपुर, दिनांक 30.07.2026 ई0

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

सेवा में,

M/s Jindal Associate. (Contractor)
At- 1st Floor, Chandani Chowk Fraser Road,
Patna-800001
एकसरनामा सं0–SBD-05/2024-25

विषय :– CGRC पोर्टल से प्राप्त शिकायत के निष्पादन करने के संबंध में।

संदर्भ – सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुलतानगंज पत्रांक 2016 दिनांक 30.07.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि एकसरनामा सं0– SBD-05/ 2024-25 के तहत प्रखण्ड–नाथनगर, पंचायत–नूरपुर, वार्ड नं0–10 एवं 17 में हर घर नल का जल 3 वर्षीय संधारणी एवं रखरखाव का कार्य आवंटित है। जिसमें लगातार परिवादी द्वारा शिकायत किया जा रहा है कि उपरोक्त वार्ड के ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है। सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुलतानगंज एवं कनीय अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रखंड नाथनगर द्वारा आपको अनेकों बार पत्र के माध्यम से सूचित करने के बावजूद भी अबतक समस्या का निवारण नहीं किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना की त्रुटिपूर्ण परिचालन एवं आवंटित प्राप्त शिकायत निवारण में आपके द्वारा कोई रुचि / सार्थक पहल नहीं किया जाना; विभाग एवं सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास परिलक्षित होता है जो सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को भी दर्शाता है। यह अत्यंत ही खेद का विषय है। परिवादी द्वारा किया गया शिकायत का विवरणी निम्नवत है:–

Sl no	Packeroop	Block	Ward	Panchayat	Complaint Name/no	Complaint Detail	Complaint Date	Department	Pending Days
1.	19020723501 0536143850	Natnagar	17	Natnagar	Md anwar alam 7764947594	कुछ दिन पहले वार्ड में पानी आ रहा था, फिर वाई पाईप लाइन को गाय खिलने कारण पानी नहीं आ रहा है।	31-05-2026	PHED	75 Days
2.	19020723911 06261754	Natnagar	19	Natnagar	Manoj Kumar 7739827610	वार्ड नं0–19 में हमलोगों के यहाँ नहीं मिल रहा है, पानी की समस्या है अतः से जल समस्या का समाधान किया जाय।	31-05-2026	PHED	75 Days

अतः उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में 24 घंटे के अंदर स्पष्ट कर कि आपके द्वारा अबतक उक्त शिकायत का निवारण नहीं करने एवं जानबूझ कर जलापूर्ति ठप रखने के कारण क्यों नहीं आपके संजोयकरण को डिबार कर दिया जाय?

साथ ही निदेशित किया जाता है कि 24 घंटे के भीतर संबंधित शिकायत व प्राप्त CGRC पोर्टल से शिकायत का निवारण कर जलापूर्ति चालू करना सुनिश्चित करें, स–समय जलापूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में एकसरनामा के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप आपके पंजीकरण को डिबार करते हुए उक्त शेष रेखों को प्रतिबंधित कर दी जाएगी। इससे उत्पन्न किसी विषम परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

Scanned with OKEN Scanner

(27)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ई–मेल :-eephed_bgp_west@yahoo.in दूरभाष–0641 2400097

पत्रांक–2488/ भागलपुर. दिनांक–02/09/2026 ई0

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

सेवा में,

M/s Jindal Associate (Contractor),
At- Chandani Market Patna.

विषय :– CGRC से प्राप्त शिकायत का सा–समय निवारण नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करना है कि है कि एकरारनामा संख्या– SBD-05/2024-25 के अन्तर्गत PHED/ PRD योजना के तहत मरम्मती एवं संधारण का कार्य आपको आवंटित है। उक्त वार्ड से CGRC से संबंधित शिकायत ग्रामीणो द्वारा किया जा रहा है। शिकायत का निवारण नहीं किये जाने के कारण CGRC एवं अन्य श्रोतों के माध्यम से बार–बार शिकायतें प्राप्त हो रही है एवं ग्रमीणों में भारी आक्रोष है।

ज्ञातव्य हो कि CGRC से प्राप्त शिकायत के अनुपालन हेतु आपको कनीय अभियंता, नाथनगर, सहायक अभियंता, सुल्तानगंज द्वारा दुरभाष के माध्यम से अनेको बार सूचना देने के बावजूद भी आपके द्वारा कार्य में रूची नहीं लिया जा रहा है, जबकि विभागीय निदेशानुसार CGRC से प्राप्त शिकायतों का निवारण 24 घंटे के अन्दर करना अनिवार्य है। प्राप्त शिकायतो की विवरणी निम्नवत् है:–

ED सं0	CGRC Complaint No	प्रखण्ड	वार्ड	पंचायत	शिकायतकर्ता का नाम/ मोबाईल नं0		संक्षिप्त शिकायत	Complaint Date
1	0C0920213993050 1261058	NATHNAGAR	3	BISANRAM PUR	Niraj Jumarjaa	8292707028	वार्ड न० -03 में सप्लाई का पानी नहीं मिल रहा है, पानी की समस्या है जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाय	03-Jan-26
2	P0208220022082 8134055	NATHNAGAR	10	NOOR PUR	VINAY YADAV	7858059603	Gram Naya Tola Mirzapur Panchayat Nathnagar prakhand nathnagar ward no-Naya 10 hamare ghar supply water ka Pani Aaj Tak kabhi nahin aaya Hai aur nalk connect on Diya gaya hai.	22-Aug-25
3	H0216220022082 8135617	NATHNAGAR	10	NOOR PUR	SHIVAM YADAV	9508636471	Gram Naya Tola Mirzapur Panchayat Nathpur prakhand nathnagar ward number 10 hamare ghar supply water ka Pani Aaj Tak kabhi nahin aaya Hai aur nala connection Diya gaya hai	22-Aug-25
4	E0207218618077 8135604	NATHNAGAR	10	NOOR PUR	Ajay Kumar	9931654513	Pani nahi chhora hai.	18-Feb-25
5	E0207218618077 8135616	NATHNAGAR	10	NOOR PUR	Manoj Kumar	9939827610	वार्ड न० -10 में सप्लाई का पानी नहीं मिल रहा है, पानी की समस्या है जल्द से जल्द समाधान का समाधान किया जाय	11-Jan-26

विदित हो कि आपको उक्त प्रखण्ड अन्तर्गत PHED/ PRD योजनाओं के तहत प्राप्त CGRC शिकायत का निराकरण 24 घंटे के अन्दर कराना था, परन्तु अत्यंत खेद है कि गिनती 184 (एक सौ चौरासी) दिन व्यतीत होने के पश्चात् भी अबतक उपरोक्त CGRC का निराकरण आपके द्वारा नहीं किया जा सका है। जो कि आपके कृर्तव्यहीनता कार्यों में लापरवाही का द्योतक है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(१२२)

अतः उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपको CGRC से प्राप्त शिकायत का समय-सम्बद्ध [illegible] नहीं किये जाने के कारण डीवार कर दिया जाय? सभी CGRC Complaint का निराकरण 24 घंटे में कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अपना स्पष्टीकरण भेजना सुनिश्चित करें। स्वीकार योग्य नहीं रहने पर आपके विरूद्ध एकरारनामा के सुसंगत प्रावधानों एवं योजनाओं के रख-रखाव SOP के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कार्यपालक अभियंता

ज्ञापांक :-2488 /भागलपुर, दिनांक-02/09/2026 ई0.

प्रतिलिपि:- सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुल्तानगंज को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि संवेदक से स्वयं सम्पर्क स्थापित कर लंबित CGRC से प्राप्त शिकायत का निवारण कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता

ज्ञापांक :-2488 /भागलपुर, दिनांक-02/09/2026 ई0.

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर को सादर सूचनार्थ [illegible]

कार्यपालक अभियंता

ज्ञापांक :-2488 /भागलपुर, दिनांक-02/09/2026 ई0.

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक [illegible] हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(269)

पत्रांक 3865 दिनांक 17/07/2020

प्रेषक

सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
श्रीकरणपुर।

सेवा में

श्री जिला एसोसिएट (सोशल)
श्रीकरणपुर।

विषय ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम शिकायत के निष्पादन करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर शिकायत अंकित हुआ है। पूर्व में भी आपको मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से सूचित किया गया था अभी तक शिकायत का निष्पादन नहीं किया गया है। इस से प्रतीत होता है कि योजना का देख-रेखाल एवं समीक्षण में [illegible] की जा रही है। परिवादी द्वारा किया गया शिकायत का विवरण निम्नवत् है :-

[illegible]	SRIKRISHNAGAR	17	NOORPUR	MD Anwar Alam	7764947594	[illegible]	01-May-20	[illegible]
[illegible]	SRIKRISHNAGAR	10	NOORPUR	Manoj Kumar	9939827610	आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं पाया गया है, पत्र की तामील के अन्दर से जवाब प्राप्त न होने के कारण [illegible]	11-Jun-20	[illegible]

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि 24 घंटे के अंदर जनोपयोगी शिकायत का [illegible] सॉफ्टवेयर में सूचित करें। अन्यथा पाया जाने पर एकरारनामा के शर्तों के अनुसार दण्ड अधारोपित [illegible] हेतु उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित कर दी जायेगी। जिसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी।

17/7/20

सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्रीकरणपुर।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ई–मेल :-xeepdwd_bgpt_wsd@gmail.in दूरभाष–06412-[illegible]

पत्रांक– 1195 /1 भागलपुर, दिनांक– 03/05/2026 ई0

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

सेवा में,

M/s Jindal Associate. (Contractor)
At- Chandani Market Patna.
एकरारनामा सं0–580-04/2025-26,

विषय – स्थल चिन्हित किये जाने के बावजूद भी अबतक बोरिंग नहीं करने के संबंध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में सूचित किया गया है कि एक [illegible] ग्राम– [illegible] पंचायत– [illegible] अंचल– [illegible] अंतर्गत वार्ड सं0–2A, 2B, 5A, 14A, मतदान केन्द्र सं0– [illegible] में [illegible] सं0–6 एवं पंचायत– [illegible] अंतर्गत वार्ड सं0– [illegible] में [illegible] हैं। उक्त वार्डों के वार्डवासियों द्वारा कई बार पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से शिकायत की गई है। इस संबंध में कनीय अभियंता द्वारा आपको कई बार दूरभाष एवं पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। उक्त वार्डों में स्थल चिन्हित किये जाने के बावजूद भी अब तक आप द्वारा बोरिंग नहीं किया जा सका है। जो अत्यंत ही खेद का विषय है। गर्मी [illegible] में पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि तीन दिनों के अंदर उक्त प्रखण्ड अन्तर्गत सभी वार्डों में बोरिंग कार्य का कार्य अविलम्ब पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें, यदि संलग्न उक्त कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में विभागीय प्रतिभूति के लिए आप जिम्मेवार होंगे एवं आपके विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा, जिसकी जवाबदेही आपकी होगी।

विश्वासभाजन
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ज्ञापांक–1195/1 भागलपुर, दिनांक–03/05/2026 ई0

प्रतिलिपि– महालेखाकार अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सं0–03, भागलपुर/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अंगदीशपुर को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संवेदक को संबंधित वार्डों में बोरिंग अविलम्ब का कार्य अविलंब पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा उपरोक्त प्रति पत्र से जोहरवाजरी को अवगत करवाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ई–मेल :-cephed_bgp-wrd-bih@nic.in दूरभाष–0641-2400307

पत्रांक–1803/ भागलपुर. दिनांक–02/07/2026 ई०

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता.
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

सेवा में,

M/s Jindal Associate. (Contractor)
At- Chandani Market Patna.
एकरारनामा सं0–SBD-05/2025-26.

विषय – संवेदक M/s Jindal Associate. एकरारनामा सं0–SBD-05/2025-26 के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्य में TRC के संबंध में।

संदर्भ – सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुल्तानगंज का ज्ञापांक– 1/3 भागलपुर दिनांक 1/07/2026 एवं पत्रांक–275 दिनांक–30.05.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि संवेदक M/s Jindal Associate. एकरारनामा सं0–SBD-05/2025-26, नाथनगर प्रखण्ड अन्तर्गत सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल सुल्तानगंज एवं कनीय अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम योजना में पाई गई त्रुटियों को प्रतिवेदित किया गया है, जिसका निवारण आवश्यक है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व में भी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा अनेक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से त्रुटियों के निवारण हेतु सूचित करने के बावजूद भी आपके द्वारा योजना का संपूर्ण पर्यवेक्षण कर समस्या का निराकरण अबतक नहीं कराया गया है। जिससे योजना से स्वच्छ एवं सुचारू जलापूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो अत्यंत ही खेद का विषय है।

अतः उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि दो दिनों के भीतर योजनाओं का संपूर्ण पर्यवेक्षण कर सभी त्रुटियों का निराकरण कराना सुनिश्चित कर प्रतिवेदित करें।

अनु0–सहायक अभियंता का प्रासंगिक पत्र।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक–1803/ भागलपुर. दिनांक–02/07/2026 ई0

प्रतिलिपि– सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुल्तानगंज/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रखंड, नाथनगर को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही निदेशित किया जाता है कि संवेदक से स्वयं सम्पर्क स्थापित कर उक्त संवेदक प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक–1803/ भागलपुर, दिनांक–02/07/2026 ई0

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

Scanned with OKEN Scanner

1286

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ई-मेल :-eephed_bgp westdyahoo.in दूरभाष-0641,2400080

पत्रांक-1825/ भागलपुर, दिनांक-04/07/2026 ई0

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

सेवा में,

M/s Jindal Associate. (Contractor)
At- Chandani Market Patna.
एकरारनामा सं0-SBD-04/2025-26,

विषय :- एकरारनामा सं0-SBD-No-04/2025-26 के तहत जगदीशपुर प्रखण्ड में कराये जा रहे कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

संदर्भ :- सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल सं0-03, भागलपुर के [illegible]

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि एकरारनामा सं0-SBD-04/2025-26 के तहत प्रखंड-जगदीशपुर, अन्तर्गत नल जल योजना का कार्य आवंटित है। उक्त योजनान्तर्गत आपके द्वारा कुल-80 अदद बोरिंग किया जाना अपेक्षित है, परन्तु आपके द्वारा अब तक कुल-77 अदद बोरिंग का कार्य पूर्ण कराया गया है। जिस कारण इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों को पेयजल से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अतः उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि संबंधित प्रखण्ड अन्तर्गत [illegible] अदद बोरिंग अधिष्ठापन का कार्य अविलम्ब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही किये गये कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित करें। ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,
04/07/26
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

ज्ञापांक-1825/ भागलपुर, दिनांक-04/07/2026 ई0

प्रतिलिपि- सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सं0-03, भागलपुर/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, जगदीशपुर को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही निदेशित किया जाता है कि संवेदक से स्वयं सम्पर्क स्थापित कर शेष [illegible] अदद बोरिंग अधिष्ठापन का कार्य अविलंब पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे तथा उपरोक्त प्रतिवेदन से अधीनस्थकर्मी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

04/07/26
कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।
04/07/26

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर परिषद, भागलपुर

ज्ञापांक-2274 / भागलपुर, दिनांक- 08/08/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर परिषद,
भागलपुर।

सेवा में,

M/s Jindal Associate, (Contractor)
At- Chandani Market Patna.
एकरारनामा सं0-SHP-07/2025-26.

विषय - पाई स्वतंत्र जलापूर्ति योजना का निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।

संदर्भ - सहायक अभियंता, ग्रामीण स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुलतानगंज का ज्ञापांक- 934 / भागलपुर दिनांक- 07.08.2020 एवं पत्रांक-276, दिनांक-30.06.2020

[illegible] अवर प्रमंडल, सुलतानगंज अन्तर्गत कुल दस (10, 10A, 11, 12A, [illegible]) योजना का कार्य आपको आवंटित है। विदित हो कि दिनांक-01.08.2020 को सहायक अभियंता, ग्रामीण स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुलतानगंज, एवं कनीय अभियंता, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रखण्ड, नाथनगर द्वारा उनकी योजनाओं का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के क्रम योजना में पाई गई त्रुटियों को प्रतिवेदित किया गया है, (छायाप्रति संलग्न) कि उक्त निरीक्षण आवश्यक है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा आपके प्रारंभिक पत्र के भुगतान के त्रुटिपक्ष के निवारण हेतु सूचित करने के बावजूद भी आपके द्वारा योजना का संपूर्ण पर्यवेक्षण कर व्यवस्था का क्रियान्वयन [illegible] नहीं कराया गया है। जिससे योजना से स्वच्छ एवं शुद्धक जलापूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही उपभोक्ता द्वारा ग्रामीण CGRC पोर्टल के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है, जिसका निराकरण भी आपके द्वारा अबतक नहीं कराया गया है। जो अत्यंत ही खेद का विषय है।

अतः उपरोक्त को अवलोक में निर्देशित किया जाता है कि दो दिनों के अन्दर योजनावार का संपूर्ण पर्यवेक्षण कर सभी त्रुटियों का निराकरण कराते हुए संबंधित CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायत का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कृत कार्रवाई से अवगत कराएंगे।

अनु0-सहायक अभियंता का प्राक्कांकित पत्र।

कार्यपालक अभियंता,

ज्ञापांक-2274 / भागलपुर, दिनांक-08/08/2020 ई0

प्रतिलिपि-- सहायक अभियंता, ग्रामीण स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सुलतानगंज / कनीय अभियंता, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रखण्ड, नाथनगर को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संवेदक से स्वयं सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता,

ज्ञापांक-2274 / भागलपुर, दिनांक-08/08/2020 ई0

प्रतिलिपि-- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर / मुख्य अभियंता, ग्रामीण स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर।

कार्यपालक अभियंता,

Scanned with OKEN Scanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ई–मेल :-cephed_bgp-west-bih@nic.in दूरभाष–0641-2400697

पत्रांक–2269 /भागलपुर, दिनांक–07.08./2026 ई0

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

सेवा में,

M/s Jindal Associate. (Contractor)
At- Chandani Market Patna.
एकरारनामा सं0–SBD-04/2025-26.

विषय :– एकरारनामा सं0–SBD-No-04/2026-26 के तहत जगदीशपुर प्रखण्ड के [illegible] का प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक–1025, दिनांक–04.07.2026, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य [illegible] प्रमंडल सं0–03, भागलपुर का ज्ञापांक–264, दिनांक–02.07.2026 एवं ज्ञापांक–[illegible], दिनांक–03.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि [illegible] सं0 SBD-04/2025-26 के तहत प्रखंड–जगदीशपुर, अन्तर्गत नल जल योजना का कार्य आवंटित है। उक्त [illegible] आपके द्वारा अब तक पूरा [illegible] किया जाना अपेक्षित है। [illegible] आपके द्वारा संबंधित ग्रामीणों को पेयजल से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा [illegible] निष्पादित किया जा रहा है। जो अत्यंत ही खेद का विषय है। प्राप्त CGRC का [illegible]

Sl	Token No	Block	Ward	Panchayat	Complaint no/ name	Complaint Details	Complain t Date	Depa rtme nt
1	DCC0222720 02107261005	Jagdishpur	10	Chandpur	Pramod Sah 9931433866	वार्ड सं0–10 में नल जल का काम कराए 2 वर्ष हो के छोड़ दिया गया है और संबंधित कर्मचारी भी नल जल के कार्य को पलट कर [illegible] किए।	23.07.26	[illegible]
2	T0207302917 0726091317	Jagdishpur	1	Purnini tola sonuchak	Vivek Kumar 7633085361	इस घर नल का जल 6 महीना पहले मिला था। अब नहीं है तथा अभी तक सम्बन्ध का कोई नहीं देखा गया है।	[illegible] 26	[illegible]
3	E0222302923 0726104139	Jagdishpur	1	Purnini tola sonuchak	Vivek Kumar 7633085361	इस घर नल का जल 6 महीना पहले मिला था। अब नहीं है तथा अभी तक सम्बन्ध का कोई नहीं दिया गया है। जैसा था 6 दिन का बोला है [illegible] लेकिन कई महिना हो गया है [illegible] देखे अथवा	23.07.26	[illegible]
4	P0220802923 0726114709	Jagdishpur	1	Purnini tola sonuchak	Dipak Kumar 9798554966	पानी नहीं आता है कभी नहीं।	23.07.26	[illegible]
5	P0207802923 0726115949	Jagdishpur	1	Purnini tola sonuchak	Dipak Kumar 9798554966	अभी तक पानी नहीं आया है खेवल पाईप लाईन बिछा है, पूरे गाँव के लोग पानी के लिए परेशान रहता है।	23.07.26	[illegible]

विदित हो कि पूर्व में भी सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल सं0–03 भागलपुर एवं अधिशासी अभियंता द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निदेशित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी आपके द्वारा उपरोक्त कार्य में रूची नहीं लिया जा रहा है। जो सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही एवं अरूचि को दर्शाता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में पुनः निदेशित किया जाता है कि संबंधित प्रखण्ड अन्तर्गत शेष बचे तीन अदद बोरिंग अधिष्ठापन का कार्य अविलम्ब पूर्ण कराते हुए उक्त प्रखण्ड अन्तर्गत कार्य में CGRC से प्राप्त शिकायत का निराकरण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही किये गये कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन अवर प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित करें।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर।

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक – ...../ 24–3 2026 दिनांक .....

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर

ई–मेल :–eephed.bgp.wsd@bsmail.in दूरभाष–0641 24 7697

प्रेषक,

पत्रांक–2478 /भागलपुर, दिनांक–01/09/2026 ई०

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम,
भागलपुर।

अतिरिक्त प्रभार

सेवा में,

M/s Jindal Associate, (Contractor)
At- Chandani Market Patna.

विषय :– एकरारनामा सं0–SBD-No-04/2025-26 के तहत जगदीशपुर प्रखण्ड में कराये जा रहे कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक–1195, दिनांक–03.05.2026, पत्रांक– 915, 14.07.2026 पत्रांक– 2280 दिनांक–07.08.2026, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सं0 03, नाथनगर का ज्ञापांक 264, दिनांक–02.07.2026, ज्ञापांक–393, दिनांक–03.08.2026, ज्ञापांक–417, दिनांक–22.08.2026 एवं ज्ञापांक–429, दिनांक–28.08.2026 एवं कनीय अभियंता का पत्रांक–शून्य, दिनांक–28.08.2026.
उपरोक्तीय एकरारनामा सं0–SBD-04/2025-26, दिनांक–14.07.2025
एकरारनामा के अनुरूप कार्य पूर्ण की अंतिम तिथि दिनांक–14.07.2
काम पूरे हेतु अंतिम अवसर।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि एकरारनामा सं0–SBD-04/2025-26 के तहत प्रखंड–जगदीशपुर अन्तर्गत नल जल योजना का कार्य आवंटित है। उक्त योजना अन्तर्गत आपके द्वारा कुल–60 अदद् बोरिंग किया जाना अपेक्षित है, परन्तु आपके द्वारा अब तक कुल–77 अदद् उच्च प्रवाही नलकूप का कार्य ही कराया गया है। जिस कारण इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों को पेयजल से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपके इस कार्य को करने में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल सं0–03, नाथनगर एवं कनीय अभियंता, जगदीशपुर द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपका प्रासंगिक एकरारनामा को डीवार करने की अनुशंसा प्राप्त है।

लंबित उच्च प्रवाही नलकूप के कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी आपको बार–बार दूरभाष, मौखिक एवं प्रसंगिक पत्रों के द्वारा निदेशित करने के बाद भी आजतक फलाफल शून्य है। जो अत्यंत ही खेद का विषय है, एवं सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है।

अतः उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपको शेष बचे 03 अदद् बोरिंग अधिष्ठापन हेतु Site उपलब्ध कराने के बाद भी अबतक कार्य शुरू नहीं किये जाने के कारण डीवार कर दिया जाय? उपरोक्त बोरिंग अधिष्ठापन का कार्य 24 घंटे में शुरू कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अपना स्पष्टीकरण भेजना सुनिश्चित करें। स्वीकार योग्य नहीं रहने पर आपके विरुद्ध एकरारनामा के प्रासंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन,
01/09/26
कार्यपालक अभियंता,

ज्ञापांक–2478 /भागलपुर, दिनांक–01/09/2026 ई०
प्रतिलिपि:– सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, सं0–03, नाथनगर/कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रखण्ड जगदीशपुर को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संवेदक से 3(तीन) कार्यदिवस स्थापित कर शेष तीन अदद् बोरिंग अधिष्ठापन का कार्य अविलंब पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उपरोक्त अधिष्ठापन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

01/09/26
कार्यपालक अभियंता,

ज्ञापांक–2478 /भागलपुर, दिनांक–01/09/2026 ई०
प्रतिलिपि:– अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/09/26
कार्यपालक अभियंता

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

262

पत्रांक ...../ सं0–03, भागलपुर, दिनांक ...../ ...../2026 ई0

प्रेषक:–

सहायक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल,
सं0–03, भागलपुर।

सेवा में,

जिन्दल एसोसिएट, संवेदक,
चाँदनी मार्केट, पटना।

विषय:– एकरारनामा सं0–SBD N0-04/2025-26 के तहत् जगदीशपुर प्रखण्ड [illegible] कराया जा रहा कार्य का प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि जगदीशपुर प्रखण्ड [illegible] के द्वारा एकरारनामा सं0–SBD N0-04/2025-26 के तहत् कुल–80 अदद बोरिंग किया जाना है परन्तु अब तक कुल–77 अदद बोरिंग का कार्य कराया गया है। साथ ही तीन अदद बोरिंग कराते हुए, आपके द्वारा किए गए कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन अवर प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित करें। जिससे जाँच [illegible] भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

[illegible]
सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल,
सं0–03, भागलपुर।

ज्ञापांक– 264 / सं0–03, भागलपुर दिनांक– 02 / 07 / 2026 ई0

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पश्चिम को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल,
सं0–03, भागलपुर।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक–393 / भागलपुर, दि०–03/07/2026 ई०

प्रेषक,

सहायक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण उप०प्र० सं० 03

सेवा में

M/s Jindal Associate Contractor
At-Chandani Market Patna
एकरारनामा संख्या–SBD-04/2025-26

विषय :– एकरारनामा सं०–SBD-04/2025-26 के तहत जगदीशपुर प्रखण्ड में कराये जा रहे कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि जगदीशपुर प्रखण्ड में आपके द्वारा एकरारनामा सं०-SBD-04/2025-26 के तहत कुल–80 अदद बोरिंग किया जाना है, परन्तु आपके द्वारा कुल–77 अदद बोरिंग का कार्य कराया गया है। साथ ही CGRC से शिकायत प्राप्त हुई है जिसका विवरण निम्नवत है जो निम्नलिखित है –

1	DCCO2227201 7307261005	JAGDISHPUR	10	CHANDPUR	PARMOD SAH	9931423866	बोरवेल सं० 10 के पास खराब पड़ा है। ...	23-...
2	...2707230915 7262941317	JAGDISHPUR	1	PURAINI TOLA SONU CHAK	Vivek Kumar	7633089361	...	23-...
3	...0222302923 7261041159	JAGDISHPUR	1	PURAINI TOLA SONU CHAK	Vivek Kumar	7633089361	...	23-...
4	...2302297230 7261214709	JAGDISHPUR	1	PURAINI TOLA SONU CHAK	Dipak Kumar	9709554766	Pani nhi aaya h Ad Tha	23-...
5	...2307302305230 7261155940	JAGDISHPUR	1	PURAINI TOLA SONU Chak	Dipak Kumar	9709554766	...	23-...

पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक–284 / सं०–03, भागलपुर, दिनांक–02.07.2026 के द्वारा भौतिक प्रगति प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जो अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः निर्देश दिया जाता है कि 03 अदद बोरिंग का कार्य पूर्ण कर एवं CGRC से प्राप्त शिकायत का निष्पादन कर भौतिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण उप०प्र० सं०–03

ज्ञापांक–393 / दि० भागलपुर दिनांक 03 / 07 / 2026 ई०

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण भागलपुर परिक्षेत्र भागलपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु समर्पित।

सहायक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण उप०प्र० सं०–03

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक– ..... / स्वें-3/2026 दिनांक ...../.../ 326 ई०

प्रेषक–

सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल
एच 03, भागलपुर।

सेवा में,
M/S Jindal Associate Contractor
Mob Jindal Market Patna
एजेंसी-नाम संख्या SBD-4/2025-26
E-mail id-JINDAL ASSOCIATES3@GMAIL.COM

विषय– एजेंसी-नाम संख्या SBD-4/2025-26 के तहत जगदीशपुर ब्लॉक के अन्तर्गत जल नल योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

संदर्भ– इस कार्यालय का पत्रांक–264, दिनांक–02.07.2026 एवं पत्रांक– 393 दिनांक–03.09.2026.

महोदय,

[illegible] कार्य कराया गया है। शर्त 3 अवर्ष योजना के लिए [illegible] 2026 एवं 0 पत्र–393 दिनांक–03.09.2026 के तहत सूचित किया गया, पर आज तक इस [illegible] नहीं किया गया तथा साथ ही कनीय अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, [illegible] गया है कि आपके के द्वारा CGRC से प्राप्त शिकायतों का निराकरण [illegible] किया जाना [illegible] अनुसेवकगणों को वरीय पदाधिकारियों की गाड़ी को साफ करना पड़ रहा है।

अतः आपको पुनः स्मारित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शर्त 3 अवर्ष योजना के CGRC के द्वारा प्राप्त शिकायतों का निराकरण करते हुए भौतिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा विपरीत परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अनुरोध अविलंब।

विश्वासभाजन

सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल
एच–03, भागलपुर।

ज्ञापांक– 417 / स्वें-3/2026 दिनांक– 22 / 09 / 2026 ई०

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम को [illegible] अवगत, आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

सहायक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल
एच–03, भागलपुर।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक- [illegible] / सी0-03, भागलपुर दिनांक [illegible] / 08 / 2020

प्रेषक

सहायक अभियंता
[illegible]
[illegible]

सेवा में

कार्यपालक अभियंता,
[illegible] नगर निगम, भागलपुर परिषद्,
भागलपुर।

विषय- सर्वेक्षक जियोलेन एसोसिएट्स, एकरारनामा संख्या SBD-4/2020-[illegible] के संबंध में।

संदर्भ- कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रभाग, भागलपुर कार्यालय [illegible]
[illegible] तथा उप कार्यालय का पत्रांक 264 दिनांक [illegible]
[illegible] 417 दिनांक [illegible]

महोदय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित [illegible] कि [illegible] सर्वेक्षक जियोलेन एसोसिएट्स, हांस [illegible] द्वारा [illegible] कार्य किया गया है, परन्तु उनके द्वारा 77 अवस्थ बोरिंग का कार्य कराया गया है शेष 3 अवस्थ बोरिंग कराना है। साथ ही अभी तक कुल 80 अवस्थ में 7 अवस्थ रद्दीकरण के [illegible] किया जाना है। उक्त [illegible] के प्रभाव-शून्य दिनांक- 28.08.2020 के द्वारा कराया गया कि [illegible] निरीक्षण करने के उपरान्त भी कार्य कराने में रुचि नहीं लिया [illegible] कुछ भी कम अवधीनस्थ का पत्रांक-264 दिनांक-02.07.2020, [illegible] दिनांक- 417 दिनांक- 22.08.2020 के द्वारा बोरिंग एवं अन्य शेष कार्य पूर्ण [illegible] किए जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि कार्य में और प्रगति रहने के कारण [illegible] एकरारनामा संख्या- SBD-4/2020-21 का [illegible] करना चाहें।

[illegible]

विश्वासभाजन

सहायक अभियंता
[illegible]
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक ...394.../सुल्तानगंज। दिनांक ...07/...02.../2026

प्रेषक:—

सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल,
सुल्तानगंज।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल भागलपुर पश्चिम
भागलपुर।

विषय:— वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना का निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पश्चिम अंतर्गत नाथनगर, सुल्तानगंज प्रखंड के वार्ड स्तरीय योजना का निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर भवदीय को आवश्यक कार्य हेतु भेजी जा रही है।

अनु०—यथोपरि।

स्वास्थ्य अवर प्रमंडल
सहायक अभियंता
लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल,
सुल्तानगंज।

Scanned with OKEN Scanner

...ोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, गोरखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर अन्तर्गत नगरनगर, सुल्तानपुर द्वारा ... के वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना का निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण की तिथि–01.08.202...

...ार्य M/S Jindal Associates को SBD NO-06/2024-25 के सापेक्ष ... पूर्ति सम्पादन हेतु कार्य आवंटित है। जुल–07 वार्ड सं0–10, 10A, 11, 13A, 14, 16A ... 17A का कार्य आवंटित है, जिसका निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता, क्षेत्रीय अभियन्ता एवं खण्ड अधिकारी के साथ निरीक्षण किया गया निरीक्षण प्रतिवेदन निम्न प्रकार है।

गौराचौकी वार्ड सं0–10	मूरपुर वार्ड सं0- 10A	गौरा-Jo6 वार्ड सं0–11	मूरपुर वार्ड सं0–13A	गौराचौकी (किसनपुर) वार्ड सं0–14	कजरैली वार्ड सं0–16A	मूरपुर वार्ड सं0–17A
* ...ोजना चालू है। स्टार्टर और अन्य एसेसरीज पैनल बोर्ड में नहीं लगा हुआ है *...मीटर अकार्यरत पाया गया है। * 3 H.P. के स्थान पर 2 H.P. का मोटर लगा है। * ...ाये गये वेल्ड इलाई का कार्य अपूर्ण है। * ... Valve ... है, * Brass Bib-Cock स्टैण्ड पोस्ट पर नहीं पाया गया है। * Staging के Top Sheet में पाये ... Gap रहने के कारण बरसात के दिनों में अन्दर पानी का जमाव हो जाता है। *PVC Tank में उपलब्ध नहीं कराया है। * Riser Pipe में लिकेज पाया गया है। * ... है। *Structure Approved Design Drawing के अनुरूप संचालित नहीं होना है।	*...ा है, शेष ...ित है। *...र और अन्य एसेसरीज पैनल बोर्ड में नहीं लगा हुआ है * 3 H.P. के स्थान पर 2 H.P. का मोटर लगा है। * ...ाये गये वेल्ड इलाई का कार्य अपूर्ण है। * Brass Bib-Cock स्टैण्ड पोस्ट पर नहीं पाया गया है। Staging के Top Sheet में पाये ... Gap रहने के कारण बरसात के दिनों में अन्दर पानी का जमाव हो जाता है। * PVC Tank में उपलब्ध नहीं कराया है। * Riser Pipe में लिकेज पाया गया है। * ... है। * ... Valve अकार्यरत है जिसे ... के उपरान्त कार्य पूर्ण *Structure Approved Design Drawing के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा है।	*स्टार्टर और अन्य एसेसरीज पैनल बोर्ड में नहीं लगा हुआ है *3 H.P. के स्थान पर 2 H.P. का मोटर लगा है। * ...ाये गये वेल्ड इलाई का कार्य अपूर्ण है। * Brass Bib-Cock स्टैण्ड पोस्ट पर नहीं पाया गया है। Staging के Top Sheet में पाये ... Gap रहने के कारण बरसात के दिनों में अन्दर पानी का जमाव हो जाता है। *PVC Tank में उपलब्ध नहीं कराया है। * Riser Pipe में लिकेज पाया गया है। * ...ाया गया है। *Structure Approved Design Drawing के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा है।	* ...ाया गया है। * Gate Valve खराब है। *...मीटर अकार्यरत पाया गया है। * Brass Bib-Cock स्टैण्ड पोस्ट पर नहीं पाया गया है। Staging के Top Sheet में पाये ... Gap रहने के कारण बरसात के दिनों में अन्दर पानी का जमाव हो जाता है। *...ाये गये वेल्ड इलाई का कार्य अपूर्ण है। * स्टार्टर एवं अन्य एसेसरीज पैनल बोर्ड में नहीं लगा है। *Structure Approved Design Drawing के अनुरूप संचालित नहीं होना है।	*...ाया गया है। (15) ... और अन्य एसेसरीज ... बोर्ड में नहीं लगा हुआ है. *...मीटर अकार्यरत पाया गया ...। * 3 H.P. के स्थान पर 2 H.P. का मोटर लगा है। * ... ... वेल्ड इलाई का कार्य ...। ... पर पूर्व सम्पादन ... कोर्ट अवस्था में है, Brass Bib-Cock स्टैण्ड पोस्ट पर ... पाया गया है। *...र का कार्य अपूर्ण है। * बिजली कनेक्शन Direct है। *Structure Approved Design Drawing के ... नहीं है।	* ...ोजना चल है बोर-छिद्रण के कारण योजना अभी चालू नहीं हुआ है। *स्टार्टर और अन्य एसेसरीज पैनल बार्ड में नहीं लगा हुआ है * 3 H.P. के स्थान पर 2 H.P. का मोटर लगा है। * ... ... वेल्ड इलाई का कार्य अपूर्ण है। * Brass Bib-Cock स्टैण्ड पोस्ट पर नहीं पाया गया है। *Structure Approved Design Drawing के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।	*...ाया गया है। *...र और अन्य एसेसरीज पैनल बोर्ड में नहीं लगा हुआ है * 3 H.P. के स्थान पर 2 H.P. का मोटर लगा है। * ...ाये गये वेल्ड इलाई का कार्य अपूर्ण है। * Brass Bib-Cock स्टैण्ड पोस्ट पर नहीं पाया गया है। Staging के Top Sheet में पाये ... Gap रहने के कारण बरसात के दिनों में अन्दर पानी का जमाव हो जाता है। *...ाया गया है। * ... ... है। *Structure Approved Design Drawing के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।

Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त CGRC पोर्टल में दर्ज शिकायतें लंबित है जिसकी विवरणी निम्न है:-

क्र.	Token No.	Ward	Panchayat	Complaint / Bills Number	Complaint Details	Complaint Date	Pending Days
1	PG2072359010526148850	12	NOOR PUR	7764347594	कृपया दिया जाएगी पाईप से जल भ रहा था पाइप फाईप जाम हो गई है जिस के कारण पानी नहीं आ रही है	01-May-26	97 days
2	IN0520232827072609224B	13	NOOR PUR	7250604933	ग्राम पंचायत नियामतपुर के वार्डवृद्ध जिला भागलपुर अंतर्गत प्रखंड नाथनगर नूरपुर पंचायत के वार्ड नं 13 में हर घर नल जल योजना के तहत नूतन नल की नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है।	27-Jul-26	11 Days
3	IN2072328180726133604	10	NOOR PUR	9031654513	I am nahi chalta hai.	18-Jul-26	26 days
4	IN2072360119052611754	10	NOOR PUR	9939827810	वार्ड नं० 10 में सप्लाई का पानी नहीं मिल रहा है , पानी की समस्या 2 माह से अधिक समस्या का समाधान किया जाय	11-Jun-26	56 days

निर्देशित है, 1 सप्ताह के भीतर सभी लंबित अविलंब पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

सहायक अभियंता,
जल स्वराज्य अंचल प्रमंडल, नूरजहांनगर, भागलपुर।

Scanned with OKEN Scanner

5825749/26

245

पत्रांक–26/विविध–06–03/2026–..... दिनांक.....

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
25 JUN 2026
संख्या 2 द्वारा संवेदक

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
शुद्धि–पत्र

विभागीय आदेश सं0–26/विविध–06–03/2026 –1816 दिनांक–06.04.2026 श्री ब्रजधारी कुमार, ग्राम+पो0–जमालपुर लालगंजे, जिला–वैशाली, पिनकोड–844121 को 10 वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया एवं संवेदक द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को विभागीय आदेश सं0–26/विविध–06–03/2026 –3871 दिनांक–17.06.2026 द्वारा अस्वीकृत किया गया। उक्त दोनों आदेश में एकरारनामा सं0–01SBD/2020-21 के स्थान पर एकरारनामा सं0–06SBD/2020-21 अंकित हो गया है।

अतः दोनों आदेश में एकरारनामा सं0–06SBD/2020-21 के स्थान पर एकरारनामा सं0– 01SBD/2020-21 पढ़ा जाय। पूर्व के आदेश की अन्य सभी कंडिकाऐं यथावत् रहेगी।

30 JUN 2026

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक :– 26/विविध–06–03/2026 पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– श्री ब्रजधारी कुमार, ग्राम+पो0–जमालपुर लालगंजे, जिला–वैशाली, पिनकोड–844121 को सूचनार्थ प्रेषित।


ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

4478
2.7.26

ज्ञापांकः– 26/विविध–06–03/2026 3461 पटना, दिनांक :22/6/26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।



6085597/26

पत्र संख्या–26 / विविध–06–26 / 2026...../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
14 AUG 2026
संख्या.....

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया के अंतर्गत AE work for (i)Restoration of damaged Embankment between Spur-8 & Spur-9 and its Protection work, (ii) Resectioning of U/S and D/S Stretches of damaged Embankment between Spur-8 & Spur-9 (iii) Restoration for different reach of damaged river edge protection work between Spur 8 and 9 (iv) River edge protection work between U/S end of damaged embankment & Existing old AE work (v) Restoration of damaged Spur 9 and its Protection work एकरारनामा सं0–06SBD/2025-26 (एजेण्डा सं0–242 / 135 / 2026) में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार से संवेदक को डिबार हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2549 दिनांक–14.05.2026 द्वारा संवेदक मेसर्स एन0 एन0 टी0 डेवलपर्स लि0, पता–फ्लैट नं0–104, श्री राम टावर्स, जलानशॉप के समीप, कंकड़बाग, मेन रोड, पटना से कारण–पृच्छा की गयी। उक्त के आलोक में संवेदक से प्राप्त कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा बाढ़ मो0 से करायी गयी। तत्पश्चात विभागीय आदेश संख्या–4085 दिनांक–17.07.2026 द्वारा संवेदक को डिफाल्टर घोषित करते हुए कार्य के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित / डिबार किया गया।

17 AUG 2026

कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया के पत्रांक–722 दिनांक–31.07.2026 द्वारा उक्त कार्य दिनांक–26.07.2026 को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप पूर्ण होने की सूचना दी गयी।

कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया से प्राप्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के आलोक में संवेदक मेसर्स एन0 एन0 टी0 डेवलपर्स लि0, पता–फ्लैट नं0–104, श्री राम टावर्स, जलानशॉप के समीप, कंकड़बाग, मेन रोड, पटना (निबंधन सं0–WRD060823C1OP00051, श्रेणी प्रथम) को आदेश ज्ञापांक–4085 दिनांक–17.07.2026 द्वारा किये गये डिबार से मुक्त किया जाता हैं।

ह0 / –
(ब्रजेश मोहन
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक : 26 / विविध–06–26 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– संवेदक मेसर्स एन0 एन0 टी0 डेवलपर्स लि0, पता–फ्लैट नं0–104, श्री राम टावर्स, जलानशॉप के समीप, कंकड़बाग, मेन रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

(24)

ज्ञापांकः— 26 / विविध—06—26 / 2026 4446 पटना, दिनांक : 31.07.2026

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / ~~लोक~~ स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

C0478/26/26

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना
संख्या.....
29/07/2026
E.in.C(HQ)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Sahishnu Construction Pvt. Ltd, (Reg- No- 1240340), पता– पिता– श्री अनिकेत शर्मा, ग्राम– मोर पार्ट ईन घोसवारी टोला पूर्वी, पंच मोड़ पूर्वी, मोकामा, पटना, बिहार, पिनकोड–803302 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 3547 दिनांक 19.03.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरूद्ध दिनांक 24.03.2026 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

10 AUG 2026

आदेश

अधिकाकर्ता/संवेदक Sahishnu Construction Pvt. Ltd की ओर से आशिष कुमार एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़ उपस्थित।

प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, बाढ़ के अधीन एम0एम0जी0एस0यु0वाई0 योजनान्तर्गत आमंत्रित निविदा (टेन्डर आई0डी0–144458) में फर्जी ATO समर्पित करने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत संवेदक Sahishnu Construction Pvt. Ltd के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 3547 दिनांक 19.03.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

10 AUG 2026

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 24.03.2026 को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए कालीसूची से मुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

संवेदक द्वारा सुवाई के क्रम में संदर्भित निविदा में फर्जी कागजात समर्पित किये जाने के संबंध में क्षमायाचना करते हुए तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

उनके उपरोक्त एवं वर्णित तथ्यों के स्वीकारोक्ति के आलोक में संवेदक Sahishnu Construction Pvt. Ltd, (Reg- No- 1240340) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 3547 दिनांक 19.03.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

29/7/26

(अभय कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक:–14/अ0प्र0–14–20/2026 10360 /पटना, दिनांक 5-8-26

निबंधित

प्रतिलिपि: संवेदक Sahishnu Construction Pvt. LtdAdd:- C/O Sri Aniket Sharma, Vill- Mor Part in Ghoswari Tola East, Panch More East, Mokama, Patna, Bihar, Pincode 803302 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

05-08-2026

(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव

(224)

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–20/2026 10360 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08.2026
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–20/2026 10360 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08.2026
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–20/2026 10360 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

05.08.2026
सरकार के उप सचिव

Website

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–20/2026 10360 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08.2026
सरकार के उप सचिव

6047613/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–180/2026 10409 /पटना, दिनांक– 6.8.26

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मधेपुरा के अधीन MMGSY Rupauli Pakki Road to Kataeya Purab Tola Hokar Singheswar College Pakki Path पथ की जाँच विभागीय निगरानी द्वारा की गयी, जिसमें संदर्भित पथ में कराये गये कार्य के विभिन्न अव्यवों का औसतन मुटाई प्रावधानित मुटाई के अनुरूप पाया गया। MSS (कालीकरण) में Bitumen Content की मात्रा, GSB Grading-I एवं WBM Grading-III की Gradation की जाँच हेतु नमूना सहायक अभियंता जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, मधेपुरा के द्वारा संग्रहित किया गया। जाँचफल अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत पाया गया। आरोप प्रमाणित पाया गया।

10 AUG 2026

तद्नुलोक में संवेदक Dharmraj Construction Prop:- Mohan Mandal, (Reg. No. 2191288) Add:- At Ward No. 10 College Chowk, Dist-Mahepura, Pincode:-852113 द्वारा संदर्भित पथ में अनुरक्षण कार्य समुचित ढंग से नहीं किये जाने के कारण उक्त संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 7815 दिनांक 19.06.2026 एवं पत्रांक 9358 दिनांक 10.07.2026 द्वारा संवेदक Dharmraj Construction Prop:- Mohan Mandal, (Reg. No. 2191288) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में Dharmraj Construction Prop:- Mohan Mandal, (Reg. No. 2191288) Add:- At Ward No. 10 College Chowk, Dist-Mahepura, Pincode:-852113 के निबंधन संख्या:– 2191288, PAN No. CAFPM6328A को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–180/2026 10409 /पटना, दिनांक–6.8.26

प्रतिलिपि– संवेदक Dharmraj Construction Prop:- Mohan Mandal, (Reg. No. 2191288) Add:- At Ward No. 10 College Chowk, Dist-Mahepura, Pincode:-852113 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–180/2026 10409 /पटना, दिनांक–6.8.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

249

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–180 / 2026 10409 /पटना, दिनांक– 6.8.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–180 / 2026 10409 /पटना, दिनांक– 6.8.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–180 / 2026 10409 /पटना, दिनांक– 6.8.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–180 / 2026 10409 /पटना, दिनांक– 6.8.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

bsite

अभियंता प्रमुख

6047635/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना

याचिकाकर्त्ता/संवेदक NK Bharti Construction (Registration No. 1210027) Add:- At-Rajendra Nagar Madhubani, Dist-Purnea, Pincode 854301 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक– 6708 दिनांक 01.06.2026 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत किये जाने के विरूद्ध दिनांक 06.06.2026 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

संख्या 22/07/2026

E.in.c (HQ)

आदेश

याचिकाकर्त्ता/संवेदक NK Bharti Construction (Registration No. 1210027) Add:- At-Rajendra Nagar Madhubani, Dist-Purnea, Pincode 854301 एवं विभाग की ओर से सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ उपस्थित।

प्रस्तुत मामला मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नय (MMGSUY) योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के अधीन निविदा संख्या:–143020 एवं 143024 निविदाकार/संवेदक N K Bharti Construction Prop Bharti Kumari (L1) द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा निर्गत LOA के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर Performance Security जमा नहीं करने एवं निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किये जाने के कारण विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–6708 दिनांक 01.06.2026 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत किये जाने से संबंधित है।

संवेदक द्वारा सुनवाई में बताया गया कि निविदा डालने वाले के द्वारा संदर्भित दोनों निविदा के वित्तीय बीड में –1.99 के स्थान पर –19.99 कम दर अंकित कर दिया गया है। इतना कम दर पर वे कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण एकरारनामा नहीं किया गया।

निविदा के वित्तीय बीड में दर अंकित करने के लिए संवेदक ही जिम्मेदार होते हैं एवं उक्त आधार पर ही एकरारनामा किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनो कार्य आवंटन के पश्चात संवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर एकरारनामा नहीं किया जाना बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 का उल्लंघन है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका– 11(क) (v) एवं 11 (ख) (i) में *"एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना"* के आलोक में अधिकतम दो वर्षो के लिए निलंबित किये जाने का प्रावधान है।

अतएव याचिकाकर्त्ता/संवेदक द्वारा कालीकृत आदेश के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 6708 दिनांक 01.06.2026 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षो के लिए की गयी कालीकरण (Blacklist) के दंड को संशोधित करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (v) एवं 11 (ख) (i) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में संवेदक N K Bharti Construction Prop Bharti Kumari (Registration No. 1210027) Add:- Rajendra Nagar Madhubani, Dist- Purnea Pincode: 854301 के निबंधन संख्या:–1210027, PAN No.CIBPK9087Q को अगले 02 (दो) वर्षो के लिए निलंबित किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

5615
24.7.26

(अभय कुमार सिंह)
सचिव

(2248)

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–71/2026 10361 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08.2026
(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–71/2026 10361 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08.2026
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–71/2026 10361 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08.2026
सरकार के उप सचिव

निबंधित

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–71/2026 10361 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि– संवेदक N K Bharti Construction Prop Bharti Kumari (Registration No. 1210027) Add:- Rajendra Nagar Madhubani, Dist- Purnea Pincode: 854301 को सूचनार्थ प्रेषित।

05.08.2026
सरकार के उप सचिव

Website

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–71/2026 10361 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

05.08.2026
सरकार के उप सचिव

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256

E-mail: bseidc@gmail.com * Website : http://www.bseidc.in * CIN: U80301BR2010SGC015859

कार्यालय–आदेश

संख्या– 147 पटना, दिनांक– 12/2/26

संवेदक **"Nutan Devi, Kamtaul, Darbhanga(Bihar), E-mail-pjha9760@gmail.com, Mob-9122169692"** द्वारा मधेपुरा जिला के अंतर्गत Construction of 100 Bedded Girls Hostel at KGBV Shankarpur, KGBV Kumarkhand & KGBV Gamharia, Dist-Madhepura(GH-19) एकरारनामा सं०–293 SBD of 2021-22, दिनांक–28-12-2021 का भवन निर्माण कार्य को एकरारित समय के अंतर्गत पूर्ण नहीं किये जाने के कारण ब्लैकलिस्टर घोषित करते हुए इस कार्य के पूर्ण होने तक पत्रांक–BSEIDC/TECH/979/2016-5566, दिनांक–07-07-2023 द्वारा Debar किया गया था।

17 AUG 2026

कार्यपालक अभियंता, मधेपुरा के पत्रांक–BSEIDC/2026-63, दिनांक-09-02-2026 द्वारा Construction of 100 Bedded Girls Hostel at KGBV Shankarpur, KGBV Kumarkhand & KGBV Gamharia, Dist-Madhepura(GH-19) एकरारनामा सं०–293 SBD of 2021-22, दिनांक–28-12-2021 का भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने की पुष्टि एवं Debar मुक्त करने की अनुशंसा के आलोक में विचारोपरांत संवेदक **"Nutan Devi, Kamtaul, Darbhanga(Bihar), E-mail-pjha9760@gmail.com, Mob-9122169692"** को Debar से मुक्त किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–संवेदक **"Nutan Devi, Kamtaul, Darbhanga(Bihar), E-mail-pjha9760@gmail.com, Mob-9122169692"** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/ कार्यपालक अभियंता, मधेपुरा /वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु संबंधित, कम्प्यूटर प्रोग्रामर(मु०) को प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 5779 पटना, दिनांक– 12/02/26

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मख्य अभियंता